

ADDITIF TECHNIQUE APPEL D'OFFRES NATIONAL (N° 2015 D 3455)

Il est porté à la connaissance de tous les soumissionnaires qui ont retiré le cahier des charges de l'Appel d'Offres National N° 2015 D 3455 relatif à :

« LA FOURNITURE DE CABLE NU EN ALMELEC »

que l'article 4 du CCTP de l'appel d'offres devient comme suit :

- les caractéristiques du conducteur doivent être conformes à la norme de référence. Le conducteur sera livré graissé entièrement y compris la couche extérieure avec une graisse neutre vis-à-vis de l'aluminium. Cette graisse doit être conforme aux exigences de la norme NFEN 50 326 ; son point de goutte doit être au moins égale à 105 °C.

Cet additif fait partie intégrante du cahier des charges de l'appel d'offres N°3455 du 06/10/2015.

A part la modification indiquée ci haut, tous les autres termes du cahier des charges de l'appel d'offres N° 3455 restent inchangés.

NB : La date d'ouverture des offres technico-financières reste inchangée et aura lieu le **Mercredi 02 Décembre 2015 à partir de 09H30** locales au siège de la STEG.