



Direction de la Distribution

CONSTAT DE MISE EN GAZ
"Client résidentiel"

District :

Référence :

Date :

Désignation		Conformité		Mise en conformité	Réf. NT 109.05
		C	NC		
Tuyauterie	Matériaux			Tube en cuivre écroui	7.1.2
	Pose de conduite gaz			En apparent et en élévation	7.1.13
	Assemblage des tubes			Brasage capillaire fort (baguette à base d'argent) Emboîtement : 1 x diamètre des tubes	7.1.2
	Traversée d'un local non ventilé			Traversée sans joint mécanique	7.1.7
	Traversée d'un faux plafond			Ventilation faux plafond - Conduite visitable	7.1.13
	Fixation des tubes et accessoires			Colliers de fixation avec isolation distants de 60 cm	7.1.7
	Traversée de mur ou cloison			Sous fourreau rigide et étanche	7.1.13
	Distance avec autre canalisation			5 cm en apparent et 20 cm en enterré	7.1.9
	Conduite enterrée (polyéthylène ou cuivre)			Sans joint mécanique - Profondeur 40 cm - Interdite sous fondation, mur ou bâtiment	7.1.11
	Dérivation sur tube en cuivre			Pièces préfabriquées	7.1.12
	Protection des canalisations			Protection mécanique jusqu'à une hauteur de 2 m	7.1.13
Organes de coupure	Robinet de commande des appareils			Robinet $\frac{1}{4}$ de tour à proximité de l'appareil, bien fixé au mur, facilement accessible et manœuvrable	5.2.8 7.4
	Organe de coupure générale $l > 20$ m			Un organe de coupure à fermeture rapide situé à l'entrée du bâtiment	7.6
Aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz	Emplacement des appareils à circuit non étanche ou des robinets de commande non raccordés			A déplacer hors salle de bain, salle d'eau, chambre à coucher, salle de séjour et toute autre pièce non ventilée	6.1.2.II
	Volume du local autre que le local technique			- 15 m ³ pour un chauffe-eau non raccordé - 8 m ³ pour un appareil raccordé (C.B., chaudière)	6.1.2.II
	Ventilation basse			Ouverture de 150 cm ² minimum - à 20 cm du sol	6.2.1
	Ventilation haute			- Ouverture de 250 cm ² minimum ; près du plafond - ou conduit d'évacuation d'un appareil dont le coupe tirage est situé à 1,8 m du sol minimum	6.2.1.B 6.1.2.II
Appareils desservis en gaz	Appareils de production d'eau chaude (chauffe-eau, chauffe-bain, chaudière)			Appareil bien fixé Raccordement d'une manière rigide	5.2
	Appareil de cuisson			Tube souple gaz naturel moins de 2 m raccordé à une tuyauterie fixe située dans le local de l'appareil et protégé contre tout dommage	5.2
	Appareil de cuisson incorporé dans bloc cuisine			Raccordement d'une manière rigide ou par tuyau flexible métallique normalisé	7.5.II b)
Conduit d'évacuation	Départ conduit			Hauteur = 3 x diamètre sortie appareil	
	Conduit d'évacuation			Rigide - Hauteur minimale 1,5 m du coupe tirage - Sans contre pente - Non obturé - Protégé contre les nids d'oiseaux et bien fixé au mur	6.5.A.i)
	Distances réglementaires			15 cm de toute canalisation - Sortie éloignée de 1,8 m de toute ventilation basse et de 0,9 m de toute autre ouverture d'un bâtiment	6.5.A.f)
Essai d'étanchéité à la pression de service (21 mbar) avec manomètre à colonne d'eau				Localisation et réparation des fuites	7.3

Appareils desservis en gaz : ☐ Cuisinière ☐ Chauffe-eau ☐ Chauffe-bain ☐ Chaudière ☐ Autres.....

Observations :

Agent STEG

Nom :

Matricule :

Visa :

Le client est responsable de toute modification ou extension de son installation gaz et de tout réaménagement de ses locaux desservis en gaz réalisés après la mise en gaz de son installation

Client

Nom :

CIN :

Visa :

C : Conforme NC : Non Conforme

Version 1 - Décembre 2009

02-10-22 JAN 2010